Bijgaande tabel geeft inzicht over de eisen die gesteld mogen worden aan het oppervlak van kalkzandsteen-, metselwerk- en cellenbetonconstructies. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de Stabu Standaard en maken vaak, maar niet altijd, onderdeel uit van een bestek.

Niet opgenomen zijn de geoorloofde afwijkingen t.o.v. het te lood staan van de wanden. Hiervoor dient te worden geraadpleegd: NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen. Steenachtige draagconstructies.

Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL)

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal
Postbus 310
3900 AH Veenendaal

Telefoon:
0318 - 547397
E-mail:
info@vkl-web.nl
Internet:
www.vkl-web.nl

Uitgave februari 2015

De betere lijmbedrijven herkent u aan dit logo.
VKL lijmbedrijven nemen hun vakmanschap serieus. Zij worden door VKL op de hoogte gehouden van ontwikkelingen o.m. op het gebied van regelgeving, duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid.

Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven

Oppervlaktebeoordelingscriteria

Oppervlaktebeoordelingscriteria

Criteria	Groep 1		Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6	Groep 7
Toepassing	Metselwerk met mortel, schoon metselwerk, waaraan hoge visuele eisen worden gesteld.		Metselwerk met mortel, naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden gesteld in verband met latere afwerkingen, zoals stukadoorswerk.	Metselwerk met mortel, schoon metselwerk, waaraan normale visuele eisen worden gesteld.	Metselwerk met mortel, vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.	Gelijmd metselwerk van blokken/elementen dat naderhand wordt afgewerkt met een pleistersysteem tot max. 3 mm dikte.	Gelijmd metselwerk van blokken/elementen dat naderhand wordt afgewerkt met een pleistersysteem v.a. 3 mm dikte.	Gelijmd metselwerk van vellingblokken, die niet worden afgewerkt (schoon werk).
Stootvoegen (t.o.v. de voorgeschreven voegbreedte	Toegestane afwijking ten hoogste +/- 2 mm		Geen eisen	Toegestane afwijking ten hoogste +/- 3 mm	Geen eisen	Geen eisen	Geen eisen	Toegestane afwijking ten hoogste +/- 1 mm
Lintvoegen (t.o.v. de voorgeschreven voegbreedte)	Toegestane afwijking ten hoogste 2 mm/m		Geen eisen	Toegestane afwijking ten hoogste 3 mm/m	Geen eisen	Geen eisen	Geen eisen	Toegestane afwijking ten hoogste +/- 1 mm
Lintvoegen (lengterichting; gemeten over de bovenkant steen/blok/elementen)	Over een lengte van 2 m is de toegestane afwijking t.o.v. een rechte lijn 2 mm/m met een maximum van 8 mm		Geen eisen	Over een lengte van 2 m is de toegestane afwijking t.o.v. een rechte lijn 3 mm/m met een maximum van 9 mm	Geen eisen	Geen eisen	Geen eisen	Toegestane afwijking 2 mm/m
Vlakheid; maximaal toelaatbare maatafwijking in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	1 m	3	3	3	4	2	4	2
	4 m	8	9	9	10	-	-	-
	10 m	12	12	15	15	-	-	-
	15 m	13	15	20	20	-	-	-